

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL  
JUMAPA-CELAYA-LPN-2022-004**

En la ciudad de Celaya, Guanajuato, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 57 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el estado y los municipios de Guanajuato y su Reglamento, siendo las **10:00 horas del día 22 de septiembre del año 2022**, de acuerdo con la fecha establecida en las Bases de Licitación Pública Nacional No. **JUMAPA-CELAYA-LPN-2022-004** de la acción denominada **CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS se reúnen para la presente junta de aclaraciones**, las personas que suscriben el presente documento, en la sala de juntas de las oficinas centrales de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto, sitas en la Calle División del Norte #134, Colonia el Vergel, C.P. 38070, del Municipio de Celaya, Guanajuato, con el objeto de hacer constar las preguntas y aclaraciones solicitadas por los Licitantes, cuyas respuestas y precisiones formarán parte integrante de la Convocatoria, y deberán ser consideradas en la preparación de las proposiciones.

El presente acto es presidido por el Arq. Oscar Nicolás Frade Sánchez, designado por la Dirección General y adscrito a la Dirección de Supervisión y Control de Obra, con la asistencia de la Ing. Patricia Adriana Estrada Orozco.- Directora de Saneamiento, Ing. Juan Manuel Luna Mora.- Gerente de Aguas Residuales, Ing. Mario Niño Bernal.- Jefe de Plantas de Tratamiento, Ing. Kevin Sámano López.- Supervisor de Obra, Ing. José Luis Escobedo Carranza – Auditor de la Contraloría Interna, los anteriores adscritos a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Gto. Ing. Jorge Morales Tovar – en representación de la Dirección de Medio Ambiente y el C. Carlos Alberto González Ruiz – Auditor de la Contraloría Municipal, a efectos de resolver de forma clara y precisa las dudas o planteamientos, a los aspectos de contenido de la Convocatoria de la presente Licitación.

**ACLARACIONES GENERALES**

La Convocante procede a realizar algunas aclaraciones a la Convocatoria, a efectos de que estas sean conocidas por los presentes y sean tomadas en cuenta para la preparación de sus proposiciones.

1. Por parte de la Dirección de Medio Ambiente, se manifiestan los lineamientos a considerar para el inicio de la ejecución de los trabajos, lineamientos que serán enviados como notificación a los correos de los Licitantes presentes,

**'2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural'**

**GOBIERNO MUNICIPAL DE CELAYA**

**División del Norte 134 | CoL. El Vergel | C.P. 38070 | Celaya, Gto. México | 461 159 7100**

**www.jumapacelaya.gob.mx |  JumapaCelaya |  JumapaCelaya1**

**www.celaya.gob.mx |    Municipio de Celaya**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
JUMAPA-CELAYA-LPN-2022-004

2. Por parte de la Dirección de Supervisión y Control, se hace de conocimiento a los Licitantes que quedará adjunta a la presente acta el anexo de **Aspectos a considerar en la integración de los costos indirectos**, que contiene los aspectos mínimos a considerar y que impactan en la integración de los costos indirectos de los contratos de obra pública realizados por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya Gto.,
3. Así mismo quedará adjunta a la presente acta el anexo de **Protocolo para la ejecución de obra pública libre de acoso para el Municipio de Celaya, Gto.** el cual tiene por objeto establecer los valores que deben guiar el comportamiento de las personas que trabajan como contratistas del Municipio, lo anterior para conocimiento de los Licitantes y consideraciones en las proposiciones de la presente convocatoria.
4. En relación al documento solicitado en las Bases de la Convocatoria **DE 2. Documento Económico 2.- Factor de salario real.** Se reitera a los contratistas consideren lo relativo a la prima de riesgo de trabajo mediante su declaración ante el IMSS.
5. En relación a los documentos solicitados en las Bases de la Convocatoria en donde se requiere que el Contador Público esté certificado para la acreditación de la información, se notifica a los Licitantes que para esta Convocatoria se solicitará cuando menos copia simple de la cédula profesional del mismo.
6. Así mismo se hace de conocimiento a los Licitantes que una vez que se dé a conocer el fallo de la presente Licitación, el contratista adjudicado, acompañado de su residente designado, tres días previos a la fecha de inicio de los trabajos, deberá presentarse en las oficinas de la Convocante, con el Jefe de Supervisión de Avance de Obra Física de la Dirección de Supervisión y Control, a efecto de darle a conocer el uso y llenado correcto de la bitácora, así como de las responsabilidades que asumen cada una de las partes.

*'2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural'*

GOBIERNO MUNICIPAL DE CELAYA

División del Norte 134 | Col. El Vergel | C.P. 38070 | Celaya, Gto. México | 461 159 7100

www.jumapacelaya.gob.mx |  JumapaCelaya |  JumapaCelaya1

www.celaya.gob.mx |    Municipio de Celaya

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL  
JUMAPA-CELAYA-LPN-2022-004**

**PREGUNTAS DE LOS LICITANTES**

La Convocante procede a dar contestación a las solicitudes de aclaración de los Licitantes, de manera individual y conjunta, a efectos de que sean tomadas en cuenta para la preparación de sus proposiciones.

El Licitante **BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ, S.A. DE C.V.** en conjunto con **VICTOR MANUEL ROBLES CUEVAS** solicita sean aclarados los siguientes puntos:

**SOLICITUD 1 del Licitante:** El proveedor de los Equipos de Acero Inoxidable para la planta de Lodos es extranjero y el tiempo de entrega que nos indica para la entrega es de 20 a 22 semanas, el cual rebasa el tiempo de ejecución de la obra establecido en las bases, solicitamos que el tiempo de ejecución de la obra sea modificado, por lo cual solicitamos se ajuste el tiempo a 200 días considerando el para su instalación y puesta en marcha.

**RESPUESTA 1 de la Convocante:** Se notifica a los Licitantes que el objeto de la Convocatoria, está inserto en el Programa General de Obra del Ejercicio 2022 de la JUMAPA; el cual de acuerdo a los tiempos de entrega de cierre fiscal del organismo operador tiene como fecha límite de comprobación al 31 de marzo del 2023, Para la presente convocatoria los licitantes entregarán las proposiciones en función del plazo máximo establecido en las bases de la convocatoria a 152 (ciento cincuenta y dos) días naturales.

**SOLICITUD 2 del Licitante:** En la Visita de Obra realizada el día de ayer, se mencionó que el concreto de la fosa de lodos deberá de ser a prueba de sulfatos, este concreto como tal no cumple las especificaciones para garantizar la resistencia a los sulfatos, por lo cual solicitamos se considere algún recubrimiento especial.

**RESPUESTA de la Convocante:** para la presente convocatoria se deberá de apegarse al catálogo de conceptos anexo a las bases de licitación.

El Licitante **AWASA** solicita sean aclarados los siguientes puntos:

**SOLICITUD 1 del Licitante:** Respecto al tiempo de ejecución indicada de 152 días naturales, se solicita ampliar el plazo de ejecución, ya que el tiempo de entrega ofertado por un fabricante alemán de este tipo de equipos es de:

*'2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural'*

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL  
JUMAPA-CELAYA-LPN-2022-004**

20 semanas de fabricación  
4 semanas de flete internacional (marítimo)  
2 semanas de flete nacional y tramites aduanales

Es decir, tan solo el tiempo de fabricación y puesta en sitio de los equipos solicitados es de 26 semanas (182 días naturales), sin contar con los tiempos de instalación mecánica, eléctrica, pruebas y puesta en funcionamiento, lo cual se lleva otras 6 semanas, es decir, se solicita ampliar el tiempo de ejecución de 152 a 224 días naturales.

**RESPUESTA 1 de la Convocante:** Se notifica a los Licitantes que el objeto de la Convocatoria, está inserto en el Programa General de Obra del Ejercicio 2022 de la JUMAPA; el cual de acuerdo a los tiempos de entrega de cierre fiscal del organismo operador tiene como fecha límite de comprobación al 31 de marzo del 2023, Para la presente convocatoria los licitantes entregarán las proposiciones en función del plazo máximo establecido en las bases de la convocatoria a 152 (ciento cincuenta y dos) días naturales.

**SOLICITUD 2 del Licitante:** Respecto de algunos componentes especificados por parte de la marca Allen Bradley, se solicita que estos pudieran ser de otra marca tal como Siemens, Schneider o similar ya que actualmente Allen Bradley está ofertando componentes básicos con tiempos de entrega de más de 10 meses.

**RESPUESTA 2 de la Convocante:** para la presente convocatoria la marca **Allen Bradley** se establece únicamente como referencia para las proposiciones, el licitante deberá de proponer los equipos cumpliendo con las especificaciones mínimas requeridas en la convocatoria-.

**SOLICITUD 3 del Licitante** De acuerdo a las bases de licitación en su apartado "Evaluación de la propuesta" página 33 subpartida Maquinaria y equipo se indica lo siguiente "En el caso de que algún licitante o licitantes arrenden la totalidad del equipo mínimo solicitado por la convocante, su puntuación será 0 cero", no se encontró en ningún apartado el listado de equipo mínimo, ¿Podrían aclarar si existe dicho listado y compartirlo?

**RESPUESTA 3 de la Convocante:** la convocante para esta licitación no establece un listado mínimo de maquinaria y equipo a utilizar el cual será propuesto por cada

*'2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural'*

**GOBIERNO MUNICIPAL DE CELAYA**

División del Norte 134 | CoL. El Vergel | C.P. 38070 | Celaya, Gto. México | 461 159 7100

[www.jumapacelaya.gob.mx](http://www.jumapacelaya.gob.mx) | [JumapaCelaya](#) | [JumapaCelaya1](#)

[www.celaya.gob.mx](http://www.celaya.gob.mx) | [Municipio de Celaya](#)

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL  
JUMAPA-CELAYA-LPN-2022-004**

licitante, únicamente se establece el listado de equipo mínimo requerido de instalación permanente.

**SOLICITUD 4 del Licitante** Referente al suministro de las bombas para mezcla de agua con arena que alimenta al clasificador podría ratificarnos la información indicada en las bases de que deberán ser para 30 lps, lo anterior porque el clasificador por especificación tiene una capacidad máxima de 16 lps.

**RESPUESTA 4 de la Convocante:** Las bombas para la mezcla de agua con arena deberán ser sumergibles de 15 HP de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia.

**SOLICITUD 5 del Licitante** Referente al catálogo de obra.

- a. Los conceptos de cargas y acarreo indican que el material deberá disponerse en el sitio autorizado, ¿podrían compartirnos dicha ubicación?

**RESPUESTA a) de la Convocante:** Para los fines de la presente convocatoria el sitio de tiro será el de la colonia monte blanco de la cabecera municipal. Se anexara a la presente acta el archivo de ubicación del sitio.

- b. ¿El material derivado del concepto CAJ050 se dispondrá en alguna zona de la planta?, lo anterior porque el volumen no se ve reflejado en los volúmenes de acarreo.

**RESPUESTA b) de la Convocante:** La pregunta del licitante será turnada a la Dirección Técnica para su evaluación y respuesta misma que será enviada a los licitantes en un plazo no mayor a 24 horas a partir de la firma de la presente acta para su consulta y seguimiento.

- c. En Presupuesto viene conceptos de rupturas y reposiciones de banquetas y vialidades, no se encontró plano donde se indiquen los detalles constructivos de ellos, Favor de indicar en que plano se encuentran.

**'2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural'**

**GOBIERNO MUNICIPAL DE CELAYA**

División del Norte 134 | Col. El Vergel | C.P. 38070 | Celaya, Gto. México | 461 159 7100

www.jumapacelaya.gob.mx |  JumapaCelaya |  JumapaCelaya1

www.celaya.gob.mx |    Municipio de Celaya

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL  
JUMAPA-CELAYA-LPN-2022-004**

**RESPUESTA c) de la Convocante:** La pregunta del licitante será turnada a la Dirección Técnica para su evaluación y respuesta misma que será enviada a los licitantes en un plazo no mayor a 24 horas a partir de la firma de la presente acta para su consulta y seguimiento.

- d. En los conceptos de construcción de muro y losa de fondo el catalogo indica que se deberá armar con varilla del No. 3, mientras que en plano "LO EST 01 y 02" se indica varilla del No. 4. Favor de indicar cual es el correcto.

**RESPUESTA d) de la Convocante:** La pregunta del licitante será turnada a la Dirección Técnica para su evaluación y respuesta misma que será enviada a los licitantes en un plazo no mayor a 24 horas a partir de la firma de la presente acta para su consulta y seguimiento.

- e. En el apartado "Alivio de tolva a PTAR" no se encontró el concepto de instalación de tubería de 250mm, favor de indicar como se deberá considerar.

**RESPUESTA e) de la Convocante:** La pregunta del licitante será turnada a la Dirección Técnica para su evaluación y respuesta misma que será enviada a los licitantes en un plazo no mayor a 24 horas a partir de la firma de la presente acta para su consulta y seguimiento.

**SOLICITUD 6 del Licitante** Referente a los planos recibidos en formato PDF algunos no se distingue toda la información, ¿podrían compartimos unos con mayor calidad o de ser posible en formato DWG?

**RESPUESTA 6 de la Convocante:** La solicitud del licitante será turnada a la Dirección Técnica para su evaluación y respuesta misma que será enviada a los licitantes en un plazo no mayor a 24 horas a partir de la firma de la presente acta para su consulta y seguimiento.

*'2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural'*

**GOBIERNO MUNICIPAL DE CELAYA**

División del Norte 134 | CoL. El Vergel | C.P. 38070 | Celaya, Gto. México | 461 159 7100

[www.jumapacelaya.gob.mx](http://www.jumapacelaya.gob.mx) |  [JumapaCelaya](#) |  [JumapaCelaya1](#)

[www.celaya.gob.mx](http://www.celaya.gob.mx) |    [Municipio de Celaya](#)

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL  
JUMAPA-CELAYA-LPN-2022-004

CIERRE DEL ACTA

Asentadas las aclaraciones solicitadas por los participantes en este acto, se manifiesta que cualquier modificación a las bases de licitación derivada del resultado de la presente junta de aclaraciones se considera como parte integrante de las propias bases de Licitación, lo anterior en apego al artículo 54, párrafo penúltimo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el estado y los municipios de Guanajuato.

Se reitera a los Licitantes que el Acto de Recepción y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día **jueves 29 de septiembre del 2022**, en el Hotel Real Inn, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos Oriente #1250, Col. Las Insurgentes, C.P. 38080 Celaya, Gto. **a las 09:00 horas** en punto; si algún licitador se presenta después de la hora citada para la apertura, no se le recibirá su propuesta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma para el estado y los municipios de Guanajuato y 102, párrafo segundo, de su Reglamento, se entrega copia de la presente acta a los Licitantes, misma que a su vez se enviará en archivo escaneado a los correos descritos en la lista de registro del presente acto.

Acto seguido, no habiendo preguntas o planteamientos de los Licitantes por resolver, ni aspectos de la convocatoria que aclarar, la Convocante, siendo las **10:44** horas del mismo día, da por terminada la junta de aclaraciones, firmando el presente instrumento de plena conformidad por todos los participantes para dar constancia de lo actuado y para los efectos legales correspondientes.

POR LA CONVOCANTE

NOMBRE	DEPARTAMENTO	FIRMA
José Luis Escobedo Carranza	Contabilidad Interna	

*'2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural'*

GOBIERNO MUNICIPAL DE CELAYA

División del Norte 134 | Col. El Vergel | C.P. 38070 | Celaya, Gto. México | 461 159 7100

www.jumapacelaya.gob.mx | JumapaCelaya | JumapaCelaya1

www.celaya.gob.mx | Municipio de Celaya

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
JUMAPA-CELAYA-LPN-2022-004

Juan Manuel Luna Mora	JUMAPA	Manuel Luna
Mario Alonso Niño Bernal	JUMAPA	MAB
Keun Sameno Lopez	JUMAPA	[Signature]
Patricia Estrada O	Jumapa	[Signature]
Francisco Amador	JUMAPA	[Signature]

POR EL MUNICIPIO

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Jorge Morales Tovar	Medio Ambiente	[Signature]
CARLOS ALBERTO GONZALEZ RUIZ	CONTRALORIA MUNICIPAL	[Signature]







21

'2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural'



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL  
JUMAPA-CELAYA-LPN-2022-004**

**POR LOS LICITANTES**

NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
Leopoldo Larregoit' Suarez	BYMESA	
VICTOR M. BOBLES CUEVA	"	
José Luis León	Remodelart	
RENE SILVA RIVERA	CRICES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
Hugo Davalos luna	AWASA	
Patricia A Estrada O	Umapa	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*'2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural'*